



MINUTA

*Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo*

Prot n° 23414/AG
del 06/12/2011

Spett.le
Commissione Tecnico Scientifica
Sua sede

Oggetto: richiesta parere circa la verifica strutturale su aggregati fuori cratere sismico per richieste di contributo su singole parti degli stessi.

Con nota prot. 3256/STM del 19 luglio 2011 è stato evidenziato che "l'art. 7 dell'OPCM 3820/09 prescrive l'esecuzione di interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico per gli edifici in aggregato e che il Comune può valutare, anche in via preventiva, le proposte progettuali relative ad interventi su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilità complessiva dei singoli interventi con riferimento all'unitarietà dell'intervento stesso. In tal caso, ai sensi del comma 12 della disposizione citata, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, il Comune è tenuto a fornire a Reluis una perizia tecnica redatta dai progettisti che riguarda le relazioni tra i singoli edifici dell'aggregato e la compatibilità degli interventi proposti sui singoli edifici in riferimento all'unitarietà dell'intervento".

Sono state portati all'attenzione delle strutture commissariali casi in cui, per ammettere a contributo gli interventi su una singola unità immobiliare classificata "E", da trattare però secondo gli indirizzi dell'OPCM 3779/09, ubicata all'interno di un aggregato fuori del cratere sismico privo di esito di agibilità per le altre unità che lo compongono, è stato richiesto lo studio del comportamento sismico dell'intero aggregato.


Il punto 3, ultimo capoverso, degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 06.06.2009 chiarisce che nei casi in cui l'unità singola su cui si interviene, compresa in un aggregato, sia, invece, classificata "B" tale studio non è necessario.

Si rileva, al riguardo, che lo studio dell'intero aggregato possa essere omesso nel caso in cui si intervenga su una parte molto ridotta dello stesso e sempre che gli interventi da porre in essere possano essere limitati esclusivamente alla riparazione e/o rafforzamento locale (riferendosi, quindi, alla possibilità di trattare un edificio classificato "E" con l'opzione di intervento "B" attraverso interventi di cui all'O.P.C.M. 3779/09 e relativi indirizzi). Tale condizione deve risultare da un'analisi ed una verifica specifica, risultando un danno strutturale leggero, inferiore ai 2/3 della struttura, debitamente asseverata dal progettista, potendosi invocare l'applicazione dell'OPCM 3779, come previsto dal punto 3 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 17.7.2009.

Nel caso in cui sia comunque necessario lo studio complessivo dell'aggregato, il professionista incaricato avrà diritto al compenso aggiuntivo definito dall'allegato 2 dell'OPCM 3362/2004.

Si chiede a codesta rispettabile Commissione Tecnico Scientifica il parere sulle questioni come sopra rappresentate.

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Dott. Giovanni Chiodi)





Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Struttura Tecnica di Missione

Prot. n. 5720/STP

Egr. Sig.
Dott. Gianni Chiodi
Commissario per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
Palazzo Silone
L'Aquila

Oggetto: richiesta parere commissione tecnico scientifica

Si trasmette, in allegato richiesta di parere relativo alla necessità di effettuare lo studio dell'intero aggregato fuori cratere sismico, qualora l'unica unità immobiliare su cui si vada ad intervenire sia una porzione molto ridotta dello stesso e vengano posti in essere interventi limitati esclusivamente alla riparazione e/o al rafforzamento locale, da sottoporre, qualora condivisa, alla Commissione Tecnico Scientifica.

3 0 NOV. 2011

Il Coordinatore
(Arch. Gaetano Fontana)

allegati c.s.

RELAZIONE TECNICA

La richiesta di parere alla Commissione Tecnico Scientifica ha ad oggetto la possibilità di omettere lo studio dell'intero aggregato, nei comuni fuori cratere sismico, qualora l'unica unità immobiliare su cui si vada ad intervenire sia una porzione molto ridotta dello stesso e vengano posti in essere interventi limitati esclusivamente alla riparazione e/o al rafforzamento locale.

OK